

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNYZakład Usług Komunalnych
w Brójcach
Brójce 46
95-006 Brójcew Łodzi
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W BRÓJCACH
wpłynęło dnia 9.11.2023
Nr 1236 podpis

D E C Y Z J A 105/O/HK/23

Na podstawie art. 12 ust. 1, art. 27 ust.1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338 z późn. zm.) i art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.), art.5 ust.1 i 1a i art.12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537) oraz § 21 ust.1 pkt 3, ust.3 pkt 1, ust.6 i ust.8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych Nr P/0/07/2023/707/F/5 i P/0/07/2023/707/F/6 z dnia 14.08.2023r., Nr P/0/05/2023/726/FM/3 z dnia 14.09.2023r. oraz Nr PSSE-OL-LHK/11/578/2023 z dnia 13.10.2023r. w ramach prowadzonej kontroli jakości wody w wodociągu publicznym Brójce, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi,

nakazuje

Zakładowi Usług Komunalnych w Brójcach, Brójce 46, 95-006 Brójce:

1. Doprowadzić jakość wody w wodociągu publicznym Brójce w zakresie manganu do jakości zgodnej z obowiązującymi wymaganiami określonymi w Tabeli 2 (Lp.5) części C załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **do dnia 30 marca 2024r.:**
2. Wykonywać badania wody w zakresie manganu w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej w laboratoriach, o których mowa w art.12 ust.4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i przekazywanie wyników do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi;
3. Poinformować konsumentów wody o ponadnormatywnym stężeniu manganu w wodociągu publicznym Brojce.

Do czasu wykonania nakazu zawartego w pkt 1 woda zostaje dopuszczona do spożycia przez ludzi pod warunkiem utrzymywania wartości manganu na maksymalnym poziomie nie przekraczającym 210 µg/l;

U Z A S A D N I E N I E

W ramach prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych w Brójcach wewnętrznej kontroli jakości wody w dniu 10 sierpnia 2023r. zostały pobrane do badań laboratoryjnych próbki wody w Stacji Wodociągowej w Brójcach w punkcie podawania wody do sieci wodociągowej oraz w punkcie kontrolnym na sieci wodociągowej. W próbce wody pobranej w Stacji Wodociągowej stwierdzono ponadnormatywną zawartość związku manganu tj. 200 µg/l (sprawozdanie Nr P/0/07/2023/707/F/5 z dnia 14.08.2023r.), przy dopuszczalnej wartości 50µg/l określonej w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia. Jednocześnie w próbce wody pobranej w punkcie kontrolnym na sieci wodociągowej również stwierdzono ponadnormatywną zawartość związku manganu tj. 100 µg/l (sprawozdanie Nr P/0/07/2023/707/F/6 z dnia

14.08.2023r.). Mając na uwadze powyższe w dniu 24 sierpnia 2023r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wystosował pismo do administratora wodociągu informujące o występujących przekroczeniach i podjęciu stosownych działań naprawczych służących poprawie jakości wody w tym wodociągu.

W dniu 05 września 2023r. administrator wodociągu pobrał dodatkowe próbki wody w Stacji Wodociągowej w Brójcach (sprawozdanie Nr P/0/05/2023/726/FM/3 z dnia 14.09.2023r.) oraz w punkcie na sieci wodociągowej - Brójce 39 Urząd Gminy (sprawozdanie Nr P/0/05/2023/726/FM/4 z dnia 14.09.2023r.). Powyższe badania wykazały, iż ponadnormatywne stężenie manganu stwierdzono wyłącznie w próbce wody pobranej w Stacji Wodociągowej w Brójcach (zawartość związku manganu - 76 µg/l).

Zakład Usług Komunalnych w Brójcach pismem, znak: ZUK.7033.102.2023 z dnia 08 września 2023r. (data wpływu do organu dnia 12 września 2023r.) poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, iż prawdopodobną przyczyną braku osiągnięcia wymaganej normy stężenia manganu, tj. 50 µg/l jest zbyt krótki okres wpracowania złóż filtracyjnych.

Po zapoznaniu się z w/w sprawozdaniami Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdził, że nastąpiło naruszenie wymagań zawartych w Tabeli 2 (Lp.2) części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zawartość manganu w wodzie nie powinna przekraczać 50µg/l. Przekroczenia manganu nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia użytkowników wody. W oparciu o „Wytyczne dotyczące jakości wody do picia” wydane przez Światową Organizację Zdrowia wartość zalecana ustalona ze względów zdrowotnych dla manganu jest równa 400µg/l. Jednakże mangan występujący w stężeniu przekraczającym 100µg/l prowadzi do niepożądanych zmian właściwości organoleptycznych wody, która z uwagi na wzrost barwy i mętności może budzić uzasadnione zastrzeżenia konsumentów. Ponadto woda, w której stężenie manganu przekracza dopuszczalne wartości, może być powodem problemów w eksploatacji sieci wodociągowej, przede wszystkim w postaci wytrącania się osadów, które mogą odrywać się jako czarne zawiesiny.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi pismami z dnia 21 września 2023r. znak: PPIS.HK.W.9022.198.2023.IZ oraz znak:PPIS.HK.W.9022.199.2023.IZ zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego z pouczeniem o prawie do zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie i prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i stwierdzonych uchybień przed wydaniem decyzji administracyjnej. Strona nie skorzystała z możliwości zapoznania się z dokumentacją i z prawa do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów.

W dniu 23 października 2023r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, wpłynęło pismo Zakładu Usług Komunalnych w Brójcach znak: ZUK.7033.119.2023 z dnia 23 października 2023r., w którym administrator ujęcia przedstawił plan realizacji działań naprawczych oraz wniósł o warunkową przydatność wody do spożycia w terminie do 30 marca 2024r.

Pomimo przeprowadzonych działań naprawczych nadal utrzymuje się podwyższona zawartość manganu, co udokumentowano kolejnym sprawozdaniem z badań próbki wody pobranej w Stacji Uzdatniania Wody w Brójcach Nr PSSE-OL-LHK/11/578/2023 z dnia 13.10.2023r., stężenie manganu utrzymuje się na poziomie 207 µg/l.

W związku z powyższym Zakład Usług Komunalnych w Brójcach uznał, że konieczna jest całkowita przebudowa instalacji, tak aby dwa filtry były przeznaczone na uzdatnianie wody pierwszego stopnia, a jeden filtr na uzdatnianie wody drugiego stopnia. Termin zakończenia prac przewidywany jest na koniec marca 2024r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w oparciu o w/w sprawozdania z badań wody stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg publiczny Brójce.

Zgodnie z § 3 ust.3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi podmiot, o których mowa w § 6-8.

podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla: parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia.

W myśl § 21 ust.1 pkt 3 tego samego rozporządzenia właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6–8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Natomiast zgodnie z § 21 ust.6, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia, określając dopuszczalne wartości parametryczne oraz termin trwania przekroczenia. Na podstawie § 21 ust.8, właściwy państwowy inspektor sanitarny informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia.

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi orzekł jak na wstępie.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łodzi
Nina Niezabitowska-Kowalczyk

Otrzymują:

1. adresat
2. Wójt Gminy Brójce
Brójce 39
95-006 Brójce
3. Łódzki Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
ul. Wodna 40
90-046 Łódź
- 3 . a/a

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Łódź, ul. Wodna 40, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 10, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji (art. 127a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Oświadczenie składa się Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łodzi. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łodzi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza brak możliwości złożenia od niej odwołania do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.