

Dot. ujęcia wody
w Woli Rakowej

Zakład Usług Komunalnych w Brójcach
Brójce 46
95-006 Brójce

DECYZJA 126/O/HK/23

Na podstawie art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338 z późn. zm.) i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537) oraz § 3 ust. 3 pkt 1 oraz § 21 ust.1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w oparciu o sprawozdanie z dnia 19 grudnia 2023r. Nr P/0/05/2023/730/FM/C/1 z badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych w Brójcach

nakazuje

Zakładowi Usług Komunalnych w Brójcach

- 1) wyłączenie z eksploatacji ujęcia wody w Woli Rakowej;
- 2) podjęcie działań naprawczych zapewniających właściwą jakość wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294);
- 3) zapewnienie zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Wola Rakowa o jakości spełniającej wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294);
- 4) poinformowanie konsumentów o jakości wody do spożycia i awaryjnym źródle wody;
- 5) poinformowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o podjętych działaniach naprawczych.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej decyzja podlega **natychmiastowemu wykonaniu.**

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych w Brójcach, w dniu 15 grudnia 2023r. została pobrana do badań laboratoryjnych próbka wody w stacji wodociągowej wodociągu publicznego Wola Rakowa w punkcie podawania wody do sieci wodociągowej. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 11 jtk/100ml, nie stwierdzono bakterii *Escherichia coli* oraz enterokoków.

Zgodnie z Tabelą 1 (Lp.1) części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wartość parametryczna dla bakterii grupy coli wynosi 0 jtk/100ml, przy czym zgodnie z odnośnikiem dopuszcza się pojedyncze bakterie w ilości < 10 jtk/100ml. W myśl przepisu § 3 ust. 3 pkt 1 podmioty, o których mowa w § 6-8, podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla parametrów określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Zakład Usług Komunalnych w Brójcach w dniu 19 grudnia 2023r. poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o przełączeniu zasilania wodociągu publicznego Wola Rakowa z ujęcia wody w Woli Rakowej na ujęcie wody w Pałczewie.

Z tego względu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi nie unieruchomił wodociągu publicznego Wola Rakowa w zakresie zakazu spożywania wody.

Potwierdzeniem wykonania niniejszej decyzji jest uzyskanie pozytywnego wyniku badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnej z wymogami określonymi w Tabeli 1 części A i Tabeli 1 (Lp.1 i 2) części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

Ponieważ spożywanie wody o stwierdzonej złej jakości może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi orzekł jak w sentencji.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łodzi

Nina Niezabitowska-Kowalczyk

Otrzymują:

- 1) adresat
Wójt Gminy Brójce
Urząd Gminy Brójce
Brójce 39
95-006 Brójce
- 3) Łódzki Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
Łódź, ul. Wodna 40

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Łódź, ul. Wodna 40, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 10, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji (art. 127a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Oświadczenie składa się Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łodzi. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łodzi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza brak możliwości złożenia od niej odwołania do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.