



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W BRÓJCACH

93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10
Centrala 42 253-99-00, fax 42 253-99-01

wpłynęło dnia 02.07.2025
Nr 630 podpis [signature]

e-puap: /psselodz/SkrytkaESP

e-doręczenia: AE:PL-89271-16846-AUUGH-25

www.gov.pl/web/psse-lodz

e-mail: sekretariat.psse.lodz@sanepid.gov.pl

ONHK-SHŚ.9022.488.1.2025.AK

Łódź, dnia 30 czerwca 2025r.

OCENA OKRESOWA Nr 111/WPSO/HK/25

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Brójce

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 21 ust.1 pkt 3 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody z wodociągu publicznego Brójce, pobranych w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej producenta wody, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Miejsce poboru	Kod próbki	Nr sprawozdania	Data sprawozdania
2025-02-06	Stacja Wodociągowa Brójce -woda podawana do sieci	6821/02/25	P/0/01/2025/820/FM/9	2025-02-14
2025-02-06	Sieć wodociągowa – Brójce 39 Urząd Gminy	6822/02/25	P/0/01/2025/820/FM/10	2025-02-14
2025-04-15	Stacja Wodociągowa Brójce -woda podawana do sieci	25834/04/25	P/0/04/2025/37/F/6	2025-04-24
2025-05-20	Stacja Wodociągowa Brójce -woda podawana do sieci	1/451 1/451-N	PSSE-OL-LHK/1/451/2025 PSSE-OL-LHK/1/451-N/2025	2025-05-23
2025-05-20	Sieć wodociągowa – Brójce 39 Urząd Gminy	1/452 1/452-N	PSSE-OL-LHK/1/452/2025 PSSE-OL-LHK/1/452-N/2025	2025-05-23

z dnia 07 grudnia 2017r. ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C w punkcie podawania wody do sieci wodociągowej nie powinna przekraczać 100 jtk/1 ml, zaś w kranie u konsumenta nie powinna przekraczać 200 jtk/1ml. W zakresie pozostałych zbadanych parametrów nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych. Bakterie oznaczane jako ogólna liczba mikroorganizmów nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów wody. Bakterie wykrywane w ramach badania wskaźnika ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C, są to najczęściej nieszkodliwe drobnoustroje heterotroficzne. Wzrost ogólnej liczby mikroorganizmów może świadczyć o nieczystości i nieszczelności systemów dystrybucyjnych wody, możliwości stagnacji wody, a także o obecności w instalacjach wodnych biofilmu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi zobowiązał producenta wody do przeprowadzenia skutecznych działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań. Zarządca wodociągu przeprowadził powtórne badanie próbki wody w dniu 05 czerwca 2025r. w punkcie na sieci wodociągowej (Brójce 39, Urząd Gminy), które nie wykazały obecności ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C.

Do siedziby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody stwierdził, że w zakresie zbadanych parametrów woda w wodociągu publicznym Brójce spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) za wyjątkiem utrzymującego się podwyższonego stężenia manganu.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego wodociągu.

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Łodzi
Liliana Czernik
Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Łodzi
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Brójce
Urząd Gminy Brójce
Brójce 39, 95-006 Brójce
2. Zakład Usług Komunalnych w Brójcach
Brójce 46, 95-006 Brójce