



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

ONHK-SHŚ.9022.341.5.2025.AK
Łódź, 12 listopada 2025r.

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W BRÓJCACH

wpłynęło dnia 19.11.2025
Nr 1236 podpis [signature]

OCENA OKRESOWA Nr 179/WPSO/HK/25

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Brójce

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 21 ust.1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody z wodociągu publicznego Brójce, pobranych w ramach kontroli wewnętrznej producenta wody oraz w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego, przedstawionych w poniższej tabeli :

Data poboru	Miejsce poboru	Kod próbki	Nr sprawozdania	Data sprawozdania
2025-07-16	Stacja Wodociągowa Brójce -woda podawana do sieci wodociągowej	29241/07/25	Ł/O/06/2025/4063/F/2	2025-07-21
2025-09-05	Sieć wodociągowa Brójce 2	8815/09/25	P/O/09/2025/38/F/1	2025-09-11
2025-09-05	Sieć wodociągowa Brójce 39	8816/10/25	P/O/09/2025/38/F/2	2025-09-11
2025-09-22	Sieć wodociągowa Brójce 39	1/841,1/841-N 943/HK	PSSE-OL-LHK/1/841/2025 PSSE-OL-LHK/1/841-N/2025 OL HK.361.6.2025	2025-09-25 2025-09-30
2025-10-21	Stacja Wodociągowa Brójce -woda podawana do sieci wodociągowej	39368/10/25	P/O/09/2025/129/F/3	2025-10-28
2025-10-21	Sieć wodociągowa Brójce 39	3969/10/25	P/O/09/2025/129/F/4	2025-10-28

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi produkowanej i dostarczanej przez wodociąg publiczny Brójce, którego zarządcą jest Zakład Usług Komunalnych w Brójcach.



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
ul. Przybyszewskiego 10
93-189 Łódź
+48 42 253-99-00 fax 42 253-99-01
adres email: sekretariat.psse.lodz@sanepid.gov.pl

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody, po działaniach naprawczych oraz w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrano do badań laboratoryjnych próbki wody z wodociągu publicznego Brójce gm. Brójce w następujących punktach zgodności: w stacji wodociągowej (woda wprowadzana do sieci wodociągowej) oraz w dwóch punktach na sieci wodociągowej (Brójce 39, Brójce 2). Powyższe badania jakości wody wykonano w Laboratorium GBA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mochtyńska 65, w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 10 oraz w Dziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, ul. Wodna 40. Z parametrów mikrobiologicznych oznaczono: liczbę bakterii grupy coli, *Escherichia coli*, paciorkowce kałowe (enterokoki) oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72h. Z parametrów fizykochemicznych oznaczono: mętność, barwę, odczyn, zapach, smak, przewodność elektryczną właściwą, chlor wolny, mangan i żelazo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, w związku z utrzymującym się ponadnormatywnym stężeniem manganu w wodociągu publicznym Brójce, w dniu 22 maja 2025r. wydał decyzję nr 42/O/HK/25 znak: ONHK-SHŚ.9022.341.3.2025.AK nakazującą Zakładowi Usług Komunalnych w Brójcach doprowadzenie jakości wody w ww. wodociągu do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w terminie do dnia 31 sierpnia 2025r.

W ramach podjętych działań naprawczych uzupełniano złoże filtracyjne oraz zwiększono napowietrzanie. Podjęte działania nie spowodowały spadku stężenia manganu do wartości parametrycznej określonej w rozporządzeniu. W związku z powyższym zarządca wodociągu wyłączył z użytkowania stację wodociągową w Brójcach na czas przeprowadzenia konserwacji urządzeń wodociągowych, a zasilanie sieci wodociągowej przełączył na ujęcie w Bukowcu.

W dniu 05 września 2025r. przeprowadzono badania w kierunku stężenia manganu w wodociągu publicznym w Brójcach w dwóch punktach kontrolnych na sieci. Sprawozdania z badań nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych. Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi uznał decyzję Nr 42/O/HK/25 znak: ONHK-SHŚ.9022.341.3.2025.AK z dnia 22 maja 2025r. za wykonaną. Badania przeprowadzone w dniu 22 września 2025 r. również nie wykazały nieprawidłowości.

W dniu 21 października 2025 r. po uruchomieniu Stacji Uzdatniania Wody w Brójcach pobrano do badań laboratoryjnych próbki wody w stacji wodociągowej (woda wprowadzana do sieci wodociągowej) oraz w punkcie na sieci wodociągowej (Brójce 39). Na podstawie przeprowadzonych badań nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych.

Do siedziby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody stwierdził, że w zakresie zbadanych parametrów woda

w wodociągu publicznym Brójce spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego wodociągu.

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

Katarzyna Wójcik

Z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje :

1. Wójt Gminy Brójce
Urząd Gminy Brójce
Brójce 39, 95-006 Brójce
2. Zakład Usług Komunalnych w Brójcach
Brójce 46, 95-006 Brójce