



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Łodzi**

**ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W BRÓJCACH**

wpłynęło dnia 08.01.2026
Nr 13 podpis [signature]

ONHK-SHŚ.9022.3. 1.2026.AK

Łódź, 7 stycznia 2026r.

OCENA OKRESOWA nr 2/WPSO/HK/26

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Bukowiec

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody z wodociągu publicznego Bukowiec, pobranych w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej producenta wody, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Miejsce poboru	Kod próbki	Nr sprawozdania	Data sprawozdania
2025-09-22	Stacja Wodociągowa Bukowiec -woda podawana do sieci wodociągowej	1/840 1/840-N 942/HK	PSSE-OL-LHK/1/840/2025 PSSE-OL-LHK/1/840-N/2025 OL HK.361.5.2025	2025-09-25 2025-09-30
2025-10-07	Stacja Wodociągowa Bukowiec -woda podawana do sieci wodociągowej	9086/10/25	P/O/09/2025/467/M/6	2025-10-10
2025-11-20	Stacja Wodociągowa Bukowiec -woda podawana do sieci wodociągowej	33444/11/25	P/O/07/2025/442/FM/10	2025-11-28
2025-11-20	Sieć wodociągowa - Bukowiec, ul. Rokicińska 125	33445/11/25	P/O/07/2025/442/FM/7	2025-11-27

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi produkowanej i dostarczanej przez wodociąg publiczny Bukowiec, którego zarządcą jest Zakład Usług Komunalnych w Brójcach.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
ul. Przybyszewskiego 10
93-189 Łódź
+48 42 253-99-00 fax 42 253-99-01
adres email: sekretariat.psse.lodz@sanepid.gov.pl

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi harmonogramem oraz po działaniach naprawczych, a także w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrano do badań laboratoryjnych próbki wody z wodociągu publicznego Bukowiec w punktach zgodności: w stacji wodociągowej (woda wprowadzana do sieci wodociągowej) i na sieci wodociągowej (Bukowiec, ul. Rokicińska 125). Powyższe badania jakości wody wykonano w Laboratorium GBA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mochtyńska 65 w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 10 oraz w Dziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, ul. Wodna 40.

Z parametrów mikrobiologicznych oznaczono: liczbę bakterii grupy coli, *Escherichia coli*, paciorkowce kałowe (enterokoki) oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72h. Z parametrów fizykochemicznych oznaczono: mętność, barwę, odczyn, zapach, smak, przewodność elektryczną właściwą, chlor wolny oraz mangan.

W próbce wody pobranej w dniu 22 września 2025r. w stacji wodociągowej stwierdzono ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C w ilości >300 jtk/1ml. Pozostałe zbadane parametry nie wykazywały przekroczeń wartości dopuszczalnych. Zgodnie z Tabelą 1 części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C w punkcie podawania wody do sieci wodociągowej nie powinna przekraczać 100 jtk/1 ml, zaś w kranie u konsumenta nie powinna przekraczać 200 jtk/1ml.

Bakterie oznaczane jako ogólna liczba mikroorganizmów nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów wody. Bakterie wykrywane w ramach badania wskaźnika ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C, są to najczęściej nieszkodliwe drobnoustroje heterotroficzne. Wzrost ogólnej liczby mikroorganizmów może świadczyć o nieczystości i nieszczelności systemów dystrybucyjnych wody, możliwości stagnacji wody, a także o obecności w instalacjach wodnych biofilmu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi zobowiązał producenta wody do przeprowadzenia skutecznych działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań. Badanie próbki wody pobranej w dniu 7 października 2025r. w stacji wodociągowej (woda wprowadzana do sieci wodociągowej) nie wykazało ponadnormatywnej ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C – wartość zbadana 16 jtk/1 ml.

Do siedziby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody stwierdził, że w zakresie zbadanych parametrów woda w wodociągu publicznym Bukowiec spełnia wymagania załącznika nr 1 do rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego wodociągu.

Liliana Czernik
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje :

1. Wójt Gminy Brójce
Urząd Gminy Brójce
Brójce 39, 95-006 Brójce
2. Zakład Usług Komunalnych w Brójcach
Brójce 46, 95-006 Brójce